

Regler for ejers installation af målerbrønd

Målerbrønd skal anbringes maks. 1 m fra skel mod vej, ført til frostfri dybde.

Vi foreskriver en målerbrønd fra Vandmand $\varnothing 400 \times 1.200$ mm.

Varenr.: 145800410 med spiralrør og PE låg; VVS Nr. 145800410

Varenr.: 145800411 med spiralrør og ALU låg. VVS nr. 145800411

Målerbrøndeuden spiralrør kan ikke godkendes.

Arbejde på vandinstallationer må kun foretages af en autoriseret VVS-Installatør.

Vil man lade egen VVS-Installatør foretage installation af en målerbrønd, skal denne indsendes en ansøgning herom til Vandværket.

Vandværket fremsender herefter en godkendelse, med de nærmere betingelser, der skal være modtaget inden arbejdet påbegyndes.

Når installationen er afsluttet, skal vandværket adviseres så installationen godkendes inden jordarbejder tildækkes.

Vandværket vil herefter flytte vandmåleren ud i målerbrønden.,

Ring venligst vores VVS installatør Palle Hansen, 22 48 79 45 herom.

Foretages der yderligere ændringer på ejendommens installationer, skal der indsendes en anmeldelse herom fra den autoriserede VVS-installatør.

Dersom stikledningen til vej er et ældre stålrør vil vandværket forlange dette udskiftet med PEL-rør for ejers regning.



Smidstrup Vandværk opkræver et gebyr på kr. 3.125 inkl. moms, såfremt etablering af målerbrønd ikke foretages gennem Smidstrup Vandværk.

Denne omkostning dækker:

- Lukning og genåbning af vandforsyning i vejen
- Advisering af forbrugere om lukning
- 2 x tilsyn af installation
- Flytning af måler til målerbrønd
- Aktivering af måler i det elektroniske system
- Indmåling af GPS-koordinater til ledningskort